

OGGETTO: Porto di Civitavecchia - Procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento denominato "Lavori di bonifica del controsoffitto interno dei locali presso l'edificio polifunzionale il Saraceno". CIG: 7319551C8E - CUP: J37E17000480005.

Risposte ai quesiti posti a questa Amministrazione del 14.12.2017

Domanda:

E' possibile utilizzare l'avvalimento per la categoria OG12 con impresa ausiliaria non in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, impegnandosi in sede di gara ad affidare l'esecuzione delle attività di cui al suddetto Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ad impresa abilitata da indicare successivamente all'aggiudicazione dei lavori?:

Risposta:

La risposta è affermativa.

Domanda:

Nel caso in cui l'impresa non faccia ricorso all'avvalimento per la categoria OG12, è possibile subappaltare le lavorazioni comprese nella suddetta categoria ad impresa qualificata per la categoria SOA richiesta, ma non in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, impegnandosi in sede di gara ad affidare l'esecuzione delle attività di cui al suddetto Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ad impresa abilitata da indicare successivamente all'aggiudicazione dei lavori?

Risposta:

La risposta è affermativa.

Domanda:

In merito alla procedura di gara in oggetto, con la presente, si richiedono chiarimenti in merito alle categorie e classi richieste nella lettera d'invito e in particolare si recita: *"...Impresa autorizzata ed iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per attività classificate alle idonee categorie e classi (minimo cat. 1 classe F max cat. 5 classe A)".*

Risposta:

Per una più ampia partecipazione di concorrenti, iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, per le attività di trasporto e smaltimento del rifiuto, possono essere svolte sia da chi possiede minimo l'abilitazione alla Cat. 1 classe F e sia da chi possiede minimo l'abilitazione alla Cat. 4 classe F, il fatto di indicare come valore massimo la Cat. 5 classe A è stato un refuso.


www.portidiroma.it

00053 Civitavecchia
Molo Vespucci, snc
tel. 0766 366 201
fax 0766 366 243

00054 Fiumicino
Piazzale Mediterraneo, snc
tel. 06 65047931
fax 06 6506839

04024 Gaeta
Lungomare Caboto
tel. 0771 471096
fax 0771 712664

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Raffaele Lomartire



16/12/2017 10:54:11 - Protocollo Civitavecchia - P.00053 - P.00054 - P.04024